

柳町小学校・柳町こどもの森等改築工事計画説明会 質疑概要

日 時 平成31年1月24日（木）午後6時30分～午後7時40分

参加者数 37名

	質問	回答
1	資料10ページの工事車両動線（赤矢印）について、一方通行を逆方向に工事車両が出ていくように見えるが、工事期間中は道路許可をとるつもりなのか。	工事期間中、一方通行を逆方向に工事車両が出ていく予定はございません。 資料のご指摘の箇所につきましては、誤った表現となっておりますので、車両動線等の記載方法を修正したものをホームページ上に掲載させていただきました。
2	工事期間中の作業時間（午前8時から午後6時半）について、スクールゾーン、児童・園児の登下校、労働環境を配慮した計画としてほしい。 ・午前9時から午後17時を希望。 ・午前9時半からを希望。	スクールゾーン（午前7時半から午前9時まで）は車両の通行は行いません。 朝礼や準備作業等を行う可能性があるため、現段階においては時間に幅をとらせていただいております。 工事施工業者が決まりましたら、児童・園児の登下校も配慮した作業時間や工事計画をご説明させていただきます。
3	新校舎建築工事の山留め工事に関して、山留めが緩く土地がずれる事象もある。次回工事説明会において、工法等の検討結果を教えてください。	地盤の確認や土圧の計算等を行い、安全な工事計画のもと作業を行います。工事施工業者が決まりましたら、改めてご説明させていただきます。
4	アスベストが含まれているのは体育館のみという理解で良いか。	体育館外壁の他、校舎等のビニル床シートやフレキシブルボード等の成形板に含まれています。 撤去の際には、養生をし、負圧をかけて飛散しないよう作業を行います。
5	アスベスト含有箇所の解体工事は2022年1月からの解体工事STEP1とSTEP2の2箇所という理解で良いか。	ご認識のとおりです。 アスベスト工事前には、看板等の掲示により周知を図る予定でおります。

	【その他要望】	
1	北側に柿の木やイチョウの木があり、雨どいや排水溝の掃除の必要やカラスの害がある。伐採あるいは定期的な枝打ち等の対策を行ってほしい。	適宜、剪定等を行ってまいります。
2	土校庭について、砂の風による舞い上がりへの対策を行ってほしい。	校庭や外構整備の際、スプリンクラーの設置や植樹による防塵対策を講じるなど、引き続き対策を検討してまいります。
3	工事発注に関して、騒音対策として、何デシベル以下などの基準を指定しての発注をお願いしたい。	騒音や振動に関する条例等の基準を守った中で、工事を行ってまいります。
4	校庭整備等、工期にマージンを取りすぎている印象を受ける。間延びのない工事計画にしてほしい。	適切な工事スケジュールを組んでおります。工事を進めるにあたりましては、ご指摘のとおり、間延びした工事とならないよう、スピード感を持って取り組んでまいります。