

明化小学校・明化幼稚園改築計画説明会 質疑概要

日 時 平成31年1月12日（土）午前10時00分～午前11時10分

参加者数 23名

	質問	回答
1	先行工事、仮校舎建設工事期間中、図面上緑のスペースは遊び場として利用可能なのか。	可能です。 工事ステップに応じ使用エリアが異なりますが、工事エリアと遊び場とをフェンス等で区画し、可能な範囲で遊び場等を確保していく計画です。
2	工事期間中の避難計画について教えてほしい。特に仮校舎完成後、グラウンドが狭くなった際の想定を教えてほしい。	工事ステップに応じ、校庭や体育館の活用、緊急避難場所への避難等、学校・幼稚園と協議の上、適切に計画してまいります。
3	先行工事は、運動会開催後（例年10月）に着手するスケジュールという認識でよろしいか。 2020年～2025年という期間で在学する生徒は、校庭を広く使った運動会が出来ないという認識でよろしいか。	2019年度（平成31年度）の運動会は6月上旬の開催を予定しています。よって先行工事は運動会後に行うこととなります。 2020年度（平成32年度）以降の運動会については、現在のように校庭を広く使用して運動会を行うことが出来ないため、実施方法等、関係機関にて協議してまいります。
4	工事期間中の「運動会（器楽部の発表含む）」「クスノキ祭り」「放課後子ども広場」など、校庭を活用した活動について計画を教えてほしい。	工事期間中の教育活動の他、放課後遊び等、学校・幼稚園と対応方法について、引き続き協議を重ねるとともに、改築だより等を用いて情報提供に努めてまいります。
5	アスベスト含有箇所及び建材、その撤去方法について教えてほしい。	男女更衣室の天井材は吹付けアスベスト※、トイレや給食室の天井材、外壁の一部等はアスベスト含有成形板等です。撤去方法は、作業範囲をビニールシート等で密封し、負圧の状態を飛散防止剤により湿潤させながら撤去作業を行います。また、外壁等は同様の作業空間内で集塵装置付きディスクグラインダーケレン工法での撤去を予定しています。
6	仮校舎の普通校舎、特別の空調設備、防音対策について教えてほしい。	通常の校舎と同様、仮校舎各室に空調設備を導入いたします。また、窓ガラスには二重サッシを採用するなど、防音対策を講じる計画

		としています。
7	クスノキをはじめ、植栽の計画を教えてください。	クスノキをはじめ、工事に支障の無い範囲にて、既存樹木については残置する計画としています。
8	音楽室の防音対策は十分か。	防音ガラス、二重サッシの採用等、防音対策を計画しております。
9	工事期間中の体育の授業方法について教えてください。	使用可能なスペースを最大限活用し、児童・生徒の体力維持・向上を図れるような授業内容を研究・検討してまいります。
10	改築計画期間中の教育活動・放課後遊び等の検討状況を教えてください。また、今後、検討事項に関する説明会等を開催する予定があるのか教えてください。	その年の教育活動については、例年、年度当初（4月）の保護者会等でご案内しておりますが、この機会に限らず、計画が決まった段階で前倒しにてご説明できるよう検討してまいります。また、放課後遊びについては、引き続き、こどもひろばの代表の方と協議の上、周知方法も含めて検討してまいります。
11	仮校舎建設後の園庭縮小を鑑み、園児の校庭利用等に向けた小学校・幼稚園の連携をしっかりとお願いしたい。	いただいたご意見を踏まえながら、学校・幼稚園と協議してまいります。
12	平成31年度のラジオ体操の実施は可能か。	埋蔵文化財調査を予定しているため、実施不可となります。

※ 説明会では、「男女更衣室の天井材はアスベスト含有成形板です。」と説明しましたが、上記のとおり訂正します。