

**小日向二丁目国有地における特別養護老人ホーム等
整備・運営事業者の公募に関する質疑回答書**

【育成室見学会分】

No.	質 問	回 答
1	児童が遊びや活動を行う部屋への出入り口はいくつ必要でしょうか。	1か所でも差し支えありません。
2	2室の遊びや活動を行う部屋を仕切る間仕切壁は、どのような場面で外して1室として使用するのでしょうか。	保護者会やイベントなどの際に外します。頻度はあまり多くありません。
3	職員用の事務室は必要でしょうか。	事務室は必要ありませんので、専用区画が見渡せる事務スペースを整備してください。なお、事務スペースについては、児童が遊びや活動を行う部屋の中に設置することが望ましいです。この際、事務スペースの面積を除き、専用区画の有効面積が児童1人につき1.65㎡以上となるようにしてください。
4	更衣室は男女兼用でもよろしいでしょうか。	更衣室にはロッカーを設置し、主に荷物を置くために使用するため、男女兼用でも差し支えありません。
5	児童が遊びや活動を行う部屋の中に台所を整備してもよろしいでしょうか。	差し支えありませんが、危険防止のため、児童が簡単に立ち入ることができないように設計してください。また、台所を除き、専用区画の有効面積が児童1人について1.65㎡以上となるようにしてください。
6	台所では昼食などの調理を行うのでしょうか。	昼食などの調理は行わず、主におやつ準備やお茶を沸かすために使用します。
7	職員用のトイレの整備は必要でしょうか。	児童のトイレを使用しますので、職員専用のトイレは必要ありません。

8	多目的トイレは特別養護老人ホーム等と兼用とすることは可能でしょうか。	特別養護老人ホーム等との兼用はできませんので、別途、育成室用の多目的トイレを整備してください。
9	シャワー室について、幼児用のシャワーパンでもよろしいでしょうか。	小学生の児童が使用できるサイズであれば、大人用のシャワー室ではなく、シャワーパンでも差し支えありません。
10	室内への防犯カメラの設置は必要でしょうか。	必要ありません。
11	一般的に育成室は、誰でも自由に入れる様な造りなのでしょうか。	育成室の入り口には電子錠を設置し、施設内から解錠しなければ入ることができない造りとなっています。
12	学校 110 番は、2 室にそれぞれ 1 つずつ必要でしょうか。	2 つの育成室を行き来することができる設計であれば、1 つでも差し支えありません。
13	育成室用の園庭は必要でしょうか。	外遊びについては近隣の公園や学校の校庭で行いますので、園庭は必須ではありません。
14	学習用のスペースは必要でしょうか。	学習は専用区画などにて時間を区切って行いますので、学習専用のスペースは必要ありません。
15	駐輪スペースはどのくらい必要でしょうか。	育成室では小学生の自転車での通室を禁止しており、また保護者の自転車によるお迎えもあまり多くはないため、5 台程度のスペースがあれば十分です。
16	育成室にはどのような児童が通うのでしょうか。	育成室は申請制となっており、児童の住所地によって入室申請できる育成室が定められております。区へ申請を行い入室が認められた児童が通っております。

17	<p>育成室内の設備の維持管理や修繕はどのように行うのでしょうか。</p>	<p>整備事業者と文京区にて別途費用負担などに関する協定を締結し、この協定に基づき実施します。</p> <p>協定の内容については育成室開設前に別途協議を行い決定します。</p>
18	<p>育成室運営事業者の公募はどのように行うのでしょうか。また、参加資格などがありますか。</p>	<p>育成室運営事業者の公募は、育成室開設の前年度にプロポーザル方式により実施しております。参加資格については、毎年いずれかの施設において、公募を実施しており、区ホームページにて公表しておりますので、そちらをご参照ください。</p>
19	<p>柳町・柳町第二育成室の様に、オープンスペースの整備は必須でしょうか。</p>	<p>必須ではありません。</p>