

元町公園整備事業説明会 主なご意見・ご質問とその回答

日時：令和5年3月11日 10:00 開始

場所：文京区民センター3-A会議室

No	質問	回答
1	<p>①マンホールトイレ近くの井戸は、今も公園にあるのか。水は出るのか。</p> <p>②マンホールトイレの排水は、公道の下水道には干渉しないのか。</p>	<p>①井戸は新しく設置する。地質調査で地下水位の深さを確認しており、水源を確保できる調査結果となっている。</p> <p>②マンホールトイレの排水については、事前に東京都下水道局と協議を行っており、排水しても問題ないとの回答を得ている。</p>
2	<p>①自由広場の芝は、天然芝か人工芝か。</p> <p>②自由広場周遊園路と広場の舗装素材は何か。</p> <p>③ゴムチップ舗装は、劣化した後、地下水に流せるなど、環境に悪影響を与えない素材か。</p>	<p>①天然芝を設置する。</p> <p>②周遊園路はゴムチップ舗装、広場の真ん中部分は土系の舗装となる。</p> <p>③ゴムチップ廃材は、適正に処分する。環境に配慮した素材についても確認する。</p>
3	<p>①工期は令和7年3月までか。</p> <p>②旧元町小学校や近隣工事と公園工事が干渉しないか。車両のルート等を調整いただきたい。</p> <p>③工事についてのお知らせや迂回路は、わかりやすい場所に詳細なものを掲示してほしい。</p>	<p>①公園整備工事が完了するのは、令和7年3月を予定している。</p> <p>②旧元町小学校や近隣工事の施工業者と適宜打合せ、作業箇所や工事車両のルートを調整する。</p> <p>③わかりやすい場所に掲示する。</p>
4	<p>①防災収納ベンチは、かまどベンチのようなものか。</p> <p>②防災収納ベンチは1箇所か。なるべく設置してほしい。</p> <p>③元町公園は日本の歴史公園100選に選ばれている。記念プレートのようなものを設置してほしい。</p>	<p>①座面の中に防災の資材等を収納できるスペースがあるものになっている。</p> <p>②可能な場所に設置を検討する。</p> <p>③元町公園の歴史等を説明する解説板の設置を予定している。解説板の内容は今後、検討する。</p>

No	質問	回答
5	<p>①避難所機能は、旧元町小学校跡地で十分確保できているのか。公園の防災機能は、何をイメージしているのか。</p> <p>②ゴムチップ舗装は可燃性のものか。</p> <p>③燃えると有害な物質が出る可能性がある。ゴムチップ舗装ではなくてもよいのではないか。</p> <p>④井戸の水は、発災時の供給として使えるのか。</p>	<p>①旧元町小学校跡地で、避難所機能を確保できている。公園はテントの設置や炊き出し等様々な使い方を想定している。</p> <p>②ゴムチップ舗装は、難燃性ではあるが、不可燃性ではない。</p> <p>③周遊園路は、ウォーキング等で歩きやすい点や、子供が転んでも痛くないような点を考慮し、ゴムチップ舗装としている。燃えた場合の有害物質の有無については確認する。</p> <p>④井戸水は、主にマンホールトイレの排水用として考えている。飲料用としては使えないため、生活用水としての使用となる。</p>
6	<p>①工期は何日間か。</p> <p>②整備後の文化財指定を考えているなら、公園内に歴史性についての掲示板を設置してほしい。</p>	<p>①埋蔵文化財調査期間を含めて、約480日を想定している。</p> <p>②元町公園の歴史等を説明する解説板の設置を予定している。解説板の内容は今後、検討する。</p>
7	<p>公園の調査を行う場合は、事前に近隣に周知してほしい。</p>	<p>事前に周知をする。</p>